

счетчик горячей воды
многотарифный

АРХИМЕД®



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Харьков
2011

Содержание

	стр.
1. Описание и работа.....	3
2. Использование по назначению	11
3. Техническое обслуживание.....	18
4. Текущий ремонт	26
5. Хранение.....	27
6. Транспортирование	27
7. Утилизация	29
8. Комплектность.....	30
9. Срок службы и гарантии изготовителя	30
10. Свидетельство о приемке.....	31
11. Отметка о продаже	32
12. Отметка о вводе в эксплуатацию	32
13. Сведения о рекламации	32
14. Сведения о периодической поверке и поверке после ремонта.....	33
15. Гарантийный талон	34
16. Адрес предприятия-изготовителя.....	34
Приложение А. Порядок разборки счетчика и замены батареи питания	35

Настоящее руководство по эксплуатации содержит назначение, технические характеристики, описание принципа работы, правила монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения счетчика горячей воды многотарифного АРХИМЕД (далее по тексту – счетчик), выпускаемого по ТУ У 33.2-37069047.001:2010.

Код программы счетчика – 6.6.

В процессе эксплуатации счетчика необходимо строго соблюдать все указания настоящего руководства.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Счетчик предназначен для измерения объема и температуры горячей воды, протекающей по напорному трубопроводу в системе горячего водоснабжения, с последующим занесением объема потребленной горячей воды в зависимость от ее температуры в соответствующую тарифную ячейку, а также для выполнения дополнительной сервисной функции – вычисления суммарного скорректированного по температуре потребленного объема горячей воды.

Счетчик применяется для учета объема потребленной горячей воды, в том числе коммерческого, в коммунально-бытовой и промышленной сферах.

1.1.2 Условия эксплуатации счетчика:

- температура окружающего воздуха от 5°C до 50°C;
- относительная влажность до 80 % при температуре 35°C;
- температура измеряемой воды от 5°C до 90°C;
- номинальное давление воды 1,0 МПа (10 атм.).

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Значение номинального диаметра DN равняется 15 мм.

1.2.2 Счетчик соответствует классу В по ДСТУ 3580 при горизонтальном (Н) положении.

1.2.3 Число разрядов цифрового показывающего устройства счетчика при индикации:

а) в рабочем режиме индикации:

- потребленного объема воды - 9;
- суммарного скорректированного объема воды - 9;
- температуры горячей воды - 3.

б) в расширенном режиме индикации:

- потребленного и тарифного объема воды - 11;
- суммарного скорректированного объема воды - 9;
- температуры горячей воды - 3.

1.2.4 Емкость цифрового показывающего устройства счетчика при индикации:

а) в рабочем режиме индикации:

- потребленного объема воды - 99999,9999 м³;
- суммарного скорректированного объема воды - 99999,9999 м³;
- температуры горячей воды - 99,9 °C.

б) в расширенном режиме индикации:

- потребленного и тарифного объема воды – 99999,999999 м³;
- суммарного скорректированного объема воды – 99999,9999 м³;
- температуры горячей воды – 99,9 °С.

1.2.5 Цена единицы наименьшего разряда цифрового показывающего устройства счетчика при индикации:

а) в рабочем режиме индикации:

- потребленного объема воды – 00000,0001 м³;
- суммарного скорректированного объема воды – 00000,0001 м³;
- температуры горячей воды – 0,1 °С.

б) в расширенном режиме индикации:

- потребленного и тарифного объема воды – 00000,000001 м³;
- суммарного скорректированного объема воды – 00000,0001 м³;
- температуры горячей воды – 0,1 °С.

1.2.6 Счетчик измеряет объем воды в диапазоне расходов от минимального Q_{\min} до максимального Q_{\max} .

Значения объемных расходов воды:

- минимального (Q_{\min}) 0,03 м³/ч,
- переходного (Q_t) 0,12 м³/ч,
- номинального (Q_n) 1,5 м³/ч,
- максимального (Q_{\max}) 3,0 м³/ч.

Порог чувствительности счетчика при измерении объема воды не превышает 0,015 м³/ч.

1.2.7 При Q_{\max} счетчик не должен работать более 1 часа в сутки.

1.2.8 Электропитание счетчика - от встроенной в корпус батареи 1/2 АА с напряжением 3,6 В и емкостью 1,2 А·ч, без замены не менее 6 лет.

Примечание: допускается использовать батарею 2/3 АА с напряжением 3,6 В и емкостью 1,6 А/ч.

1.2.9 Присоединительные и габаритные размеры счетчика:

- соединение резьбовое - G $\frac{3}{4}$;
- длина с монтажными штуцерами, не более - 174 мм;
- длина без монтажных штуцеров, не более - 110 мм;
- высота, не более - 85 мм;
- ширина, не более - 82 мм.

1.2.10 Масса счетчика не более 0,55 кг без комплекта монтажных штуцеров и не более 0,7 кг с комплектом монтажных штуцеров.

1.2.11 Пределы допускаемой абсолютной погрешности счетчика при измерении и индикации температуры воды:

$\pm 0,5$ °С в интервале температур от 35 °С (включительно) до 55 °С (включительно);

± 2 °С в интервалах температур от 5 °С до 35 °С и от 55 °С до 90 °С.

1.2.12 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при измерении объема воды:

± 5 % в интервале объемных расходов от Q_{\min}

(включительно) до Q_t ;

$\pm 3\%$ в интервале объемных расходов от Q_t (включительно) до Q_{\max} (включительно).

1.2.13 Детали счетчика, которые контактируют с водой, изготовлены из материалов, не ухудшающих качество воды, устойчивых к ее влиянию и допущенных к применению Министерством охраны здоровья Украины.

1.2.14 Средняя наработка на отказ счетчика не менее 10000 ч.

1.3 Состав изделия

Счетчик содержит:

- модуль крыльчатый - 1 шт.;
- модуль электронный FM09 - 1 шт.;
- датчик температуры - 1 шт.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Счетчик состоит из крыльчатого модуля, датчика температуры и электронного модуля, конструктивно выполненных в виде моноблока.

Электронный модуль оборудован цифровым показывающим устройством, которое реализовано на жидкокристаллическом индикаторе (рис. 1), и обеспечивает индикацию значений следующих параметров и физических величин с поясняющими надписями:

а) в рабочем режиме индикации:

- температуры горячей воды;
- потребленного объема воды;

- суммарного скорректированного по температуре потребленного объема горячей воды;
- б) в расширенном режиме индикации:
 - температуры горячей воды;
 - кода программы;
 - потребленного объема воды;
 - суммарного скорректированного по температуре потребленного объема горячей воды;
 - объема потребленной горячей воды при температуре до 40,0 °С;
 - объема потребленной горячей воды при температуре от 40,0 °С до 44,9 °С;
 - объема потребленной горячей воды при температуре от 45,0 °С до 49,9 °С;
 - объема потребленной горячей воды при температуре от 50 °С и выше.



Рисунок 1- Внешний вид счетчика.

1.4.2 Принцип действия счетчика

Вода, поступая в крыльчатый модуль, вращает турбину. Количество оборотов турбины, пропорциональное объему воды, протекающей через крыльчатый модуль, регистрируется электронным модулем.

Результаты измерения заносятся в ячейку «Вода» (Потребленный объем воды). Одновременно с этим, при помощи датчика температуры, измеряется температура протекающей воды и в зависимости от ее значения, измеренный объем воды заносится в одну из 4-х соответствующих тарифных ячеек:

«<40 °С» (Объем потребленной воды при температуре до 40,0 °С);

«40-44 °С» (Объем потребленной воды при температуре от 40,0 °С до 44,9 °С);

«45-49 °С» (Объем потребленной воды при температуре от 45,0 °С до 49,9 °С);

«> 50 °С» (Объем потребленной воды при температуре равной или выше 50 °С).

Электронный модуль выполняет также дополнительную сервисную функцию расчета общего скорректированного объема воды. Данные тарифных ячеек суммируются с учетом соответствующих коэффициентов:

$k = 0$ – из тарифной ячейки «<40 °С»;

$k = 0,7$ – из тарифной ячейки «40-44 °С»;

$k = 0,9$ – из тарифной ячейки «45-49 °С»;

$k = 1,0$ – из тарифной ячейки «>50 °С»,

а затем заносятся в ячейку общего скорректированного объема воды «Подогрев».

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Этикетка счетчика содержит следующие данные:

- условное обозначение счетчика;
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- значения Q_n ;
- номинальное избыточное давление воды;
- значение максимальной температуры воды;
- заводской порядковый номер счетчика;
- год изготовления счетчика;
- знак утверждения типа по ДСТУ 3400.

1.5.2 На корпусе счетчика нанесена стрелка, которая показывает направление потока протекающей воды.

1.5.3 Счетчик пломбируется с целью избежания несанкционированного доступа к счетному механизму.

1.6 Упаковка

1.6.1 Счетчики упаковываются ООО «Автех-А» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ: СОХРАНЯЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ ВМЕСТЕ СО СЧЕТЧИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УГОЛ ПОВОРОТА ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО КРЫЛЬЧАТОГО МОДУЛЯ ОГРАНИЧЕН. ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЧЕТЧИКА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВЕРНУТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОГРАНИЧИТЕЛЬ.

2.1.1 Счетчик следует устанавливать в местах, удобных для монтажа (демонтажа) и обслуживания, где обеспечивается легкий доступ для снятия показаний, с достаточной освещенностью.

2.1.2 Длина прямых участков трубопровода должна быть до счетчика — не менее 75 мм, после — не менее 45 мм.

2.1.4 Нормальная работа счетчика возможна только в том случае, если его монтаж выполнен в соответствии с разделом 2.2.

2.1.5 При неправильной установке или эксплуатации изготовитель не несет ответственности за повреждение и правильную работу счетчика.

2.1.6 При эксплуатации счетчика следует учитывать, что при объемных расходах менее Q_{\min} погрешность счетчика не нормируется, а при объемных расходах близких Q_{\max} счетчик может работать не более 1 часа в сутки.

2.1.7 При повреждении датчика температуры на индикаторе вместо измеряемой температуры будет индицироваться «— —, — °С», при этом вычислитель в расчетах будет принимать температуру горячей воды равной 70 °С.

2.1.8 Запрещается проведение сварочных работ вблизи мест установки счетчика.

2.1.9 В процессе эксплуатации предотвращать попадание на корпус счетчика воды и других жидкостей.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Перед монтажом следует проверить комплектность поставки счетчика и произвести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений и наличие целостности пломб.

Проверить работоспособность счетчика, нажав кнопку. При этом на жидкокристаллическом индикаторе должна индицироваться информация, указанная в п. 2.3.1.1 настоящего руководства.

2.2.2 Подготовить участки трубопроводов для монтажа счетчика.

Подводящую часть трубопровода необходимо тщательно очистить от песка и механических частиц.

2.2.3 Перед счетчиком следует предусмотреть установку фильтров и запорных вентилей или шаровых кранов.

2.2.4 Присоединить к подводящему участку трубопровода монтажные штуцера с одетыми на них накидными гайками. Установить в трубопровод вместо счетчика прямой патрубков длиной 110 мм. Промыть трубопровод водой, снять патрубок с трубопровода.

2.2.5 Установить на монтажные штуцера прокладки, подсоединить счетчик к монтажным штуцерам с помощью гаек в таком положении, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением потока воды, затянуть гайки.

Все монтажные элементы должны быть установлены в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов.

2.2.6 После монтажа следует испытать участок трубопровода, на котором производились монтажные работы, избыточным давлением воды. При испытаниях не должны наблюдаться признаки течи в местах выполненных соединений. При этом нужно учитывать, что заполнение трубопровода водой после монтажа необходимо выполнять медленно, чтобы не подвергать счетчик воздействию больших скоростей воздуха, протекающего по трубопроводу во время его заполнения.

После монтажа и опробования на герметичность монтажные штуцеры счетчика должны быть опломбированы (рис. 2).




Рисунок 2 – Место пломбирования счетчика после монтажа на трубопровод.

По завершению монтажных работ проверить работоспособность счетчика, нажав кнопку. При этом на жидкокристаллическом индикаторе должна индицироваться информация, указанная в п. 2.3.1.1 настоящего руководства.

2.2.7 Перед вводом в эксплуатацию выполнить:

- проверку правильности монтажа;
- проверку работоспособности счетчика;
- проверку пломбирования.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Порядок перевода изделия с одного режима в другой, характеристики основных режимов

2.3.1.1 Индикатор включается после кратковременного нажатия кнопки (рабочий режим индикации) и выключается через 30 сек. после последнего нажатия (рис. 3).




Рисунок 3- Выводимые значения в рабочем режиме индикации.

1. Температура воды.
2. Потребленный объем воды.
3. Суммарный скорректированный потребленный объем горячей воды:
 - из тарифной ячейки « 40-44 °С» с коэффициентом 0,7;
 - из тарифной ячейки « 45-49 °С» с коэффициентом 0,9;
 - из тарифной ячейки « > 50 °С» с коэффициентом 1,0.

2.3.1.2 При удержании кнопки в нажатом состоянии более 3 секунд счетчик переключается в расширенный режим индикации (рис. 4) и автоматически выйдет из него через 1 минуту после последнего нажатия на кнопку.




Рисунок 4- Выводимые значения в расширенном режиме индикации.

2.3.1.3 При последующих нажатиях кнопки в расширенном режиме индикации на индикатор выводятся значения потребленного объема воды по тарифным ячейкам (рис. 5 и 6).

2.4 Действия в экстремальных условиях

2.4.1 При обнаружении повреждений счетчика или при возникновении сомнений в правильности его показаний потребитель обязан немедленно поставить в известность об этом поставщика воды.



Рисунок 5- Выводимые значения в расширенном режиме индикации.




Рисунок 6- Выводимые значения в расширенном режиме индикации.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Общие указания

3.1.1 Не менее одного раза в месяц необходимо:

- производить проверку целостности корпуса счетчика;
- производить проверку работоспособности счетчика;
- визуально проверять герметичность соединения в местах установки счетчика;
- производить чистку счетчика от грязи и пыли;
- следить за целостностью пломб;

3.1.2 Для поверки счетчик необходимо снять, а на его место установить соответствующий патрубок - вставку.

3.2 Поверка

3.2.1 Настоящий раздел устанавливает методику первичной и периодической поверки счетчика.

Межповерочный интервал – не более 3 лет.

3.2.2 Операции поверки

3.2.2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1- Операции поверки

Наименование испытаний	Номер пункта методики	Вид поверки	
		первичная	периодическая
1. Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида.	3.2.5.1	+	+
2. Проверка общих требований безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.	3.2.5.2	+	-
3. Проверка герметичности.	3.2.5.3	+	+
4. Проверка функционирования.	3.2.5.4	+	+
5. Контроль относительной погрешности при измерении объема воды.	3.2.5.5	+	+
6. Контроль абсолютной погрешности при измерении температуры.	3.2.5.6	+	+

Примечания:

1. Знак “+” означает, что испытания проводят, знак “-” означает, что испытания не проводят.
2. В обоснованных случаях последовательность проведения испытаний может быть изменена.

3.2.2.2 При отрицательных результатах одной из операций поверки дальнейшая поверка счетчика прекращается.

3.2.3 Средства поверки

При проведении поверки должны быть примене-

ны средства измерения и оборудование, указанные в табл.2.

Таблица 2 - Перечень средств измерения и оборудования, необходимых для поверки счетчика

Номер пункта	Наименование СИТ и оборудования	Технические характеристики
3.2.5.3	Гидравлический пресс.	Статическое давление до 2МПа.
3.2.5.3	Манометр показывающий.	Диапазон измерений от 0 МПа до 2,5 МПа, класс 1, ГОСТ 2405.
3.2.5.5	Проливная установка.	Диапазон расходов от 0,03 м ³ /ч до 3,5 м ³ /ч, относительная погрешность $\pm 0,5 \%$.
3.2.5.6	Климатическая камера.	Температура от 5 °С до 90°С.
3.2.5.6	Термометр лабораторный стеклянный ртутный.	Диапазон измерения от 0 °С до 55 °С, цена деления 0,1 °С.
3.2.5.6	Термометр лабораторный стеклянный ртутный.	Диапазон измерения от 50 °С до 105 °С, цена деления 0,1 °С.

Примечание: допускается применение других средств измерения и оборудования с характеристиками не хуже, чем у приведенных в табл. 2.

3.2.4 Условия поверки и подготовка к ней

3.2.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха – (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха не более - 80 %;
- напряжение и частота электрических источников питания СИТ - соответственно значениям, приведенных в руководствах по эксплуатации конкретных СИТ;
- температура воды при проливе - от 35 °С до 70 °С.

Примечание: допускается проводить поверку при температуре воды от 5 °С до 35 °С, при этом погрешность при измерении объема воды в интервале объемных расходов от Q_i (включительно) до Q_{max} (включительно) не должна превышать ± 2 %.

3.2.4.2 Применяемые при проведении поверки средства измерительной техники должны быть поверены или метрологически аттестованы в установленном порядке.

3.2.4.3 Перед проведением поверки счетчик и применяемые средства поверки подготовить к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

3.2.4.4 При проведении поверки должны соблюдаться правила безопасности, приведенные в эксплуатационной документации на счетчик и применяемые средства поверки.

3.2.5 Проведение поверки

3.2.5.1 Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида

При проверки комплектности, маркировки и внешнего вида должно быть установлено соответствие счетчика следующим требованиям:

- комплектность должна соответствовать эксплуатационной документации;
- счетчик не должен иметь механических повреждений;
- маркировка счетчика должна быть четкой;
- пломбы счетчика не должны быть нарушены.

Примечание: комплектность счетчика проверяется только при выпуске из производства, а целостность пломб – только при периодической поверке.

3.2.5.2 Проверка общих требований безопасности и пожарной безопасности производится путем проверки конструкции счетчика на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.003.

Проверка выполнения требований охраны окружающей среды производится при осуществлении контроля технологического процесса изготовления счетчика.

Результаты проверки считаются положительными, если счетчик соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.1.005.

3.2.5.3 Проверка герметичности счетчика

Герметичность счетчика проверяют созданием гидравлическим прессом в его рабочей полости давления 1,6 МПа. Избыточное давление в рабочей полости счетчика контролируется манометром.

Результат проверки считается положительными, если после выдержки в течение 15 мин. в местах соединений и на корпусе счетчика не наблюдалось отпотевание, каплепадение или течи воды, а показания манометра оставались неизменными.

3.2.5.4 Проверка функционирования счетчика

Проверка возможности вывода измеряемых величин, разрядности, емкости и цены наименьшего разряда счетчика производится визуальным путем.

Результат проверки считается положительными, если номенклатура выводимых измеряемых величин, разрядность, емкость и цена наименьшего разряда счетчика соответствуют требованиям эксплуатационной документации.

3.2.5.5 Контроль относительной погрешности при измерении объема воды

3.2.5.5.1 Контроль относительной погрешности счетчика при измерении объема воды производится на проливной установке методом непосредственного сличения результатов измерения одного и того же объема воды поверяемым счетчиком и проливной поверочной установкой.

3.2.5.5.2 Объем воды, проливаемый через счетчик, при Q_n должен быть не менее 20 л. при Q_t – не менее 5 л., при Q_{min} – не менее 2,5 л.

3.2.5.5.3 Относительную погрешность счетчика определяют на трех поверочных расходах: номинальном $Q_n = 1,5 \text{ м}^3/\text{ч}$, переходном $Q_t = 0,12 \text{ м}^3/\text{ч}$ и минимальном $Q_{min} = 0,03 \text{ м}^3/\text{ч}$ при допустимых отклонениях:

I	-	от $0,9 \times Q_n$ до $1,1 \times Q_n$
II	-	от Q_t до $1,1 \times Q_t$
III	-	от Q_{\min} до $1,1 \times Q_{\min}$

При каждом расходе необходимо выполнить одно измерение. При этом не допускается усреднять погрешность, определенную при различных расходах.

3.2.5.5.4 Установить счетчик на проливную установку.

3.2.5.5.5 Перевести счетчик в расширенный режим индикации, удерживая кнопку на лицевой панели в нажатом состоянии более 3 секунд (из расширенного режима индикации счетчик автоматически выйдет через 1 минуту после последнего нажатия на кнопку).

3.2.5.5.6 На проливной установке последовательно задать расходы в соответствии с п. 3.2.5.5.3.

На каждом расходе выполнить одно измерение.

3.2.5.5.7 Определить относительную погрешность счетчика при измерении объема (δ_v), %, по формуле:

$$\delta_v = \frac{V_c - V_{\text{эт}}}{V_{\text{эт}}} \times 100$$

где V_c - объем воды по поверяемому счетчику, м³,

$V_{\text{эт}}$ - объем воды по эталонному средству, м³.

3.2.5.5.8 Результат контроля считается положительным, если относительная погрешность счетчи-

ка при преобразовании объема воды соответствует требованиям:

- ± 5 % на III расходе;
- ± 3 % на I и II расходах.

3.2.5.6 Проверка абсолютной погрешности измерения температуры производится в пяти точках диапазона измерения температуры: 5 °С с отклонением +2 °С, 35 °С, 45 °С и 55 °С с отклонением ±2 °С и 90 °С с отклонением - 20 °С.

1) Отсоединить от счетчика крыльчатый модуль и поместить в климатическую камеру. Эталонный термометр поместить вовнутрь крыльчатого модуля.

2) Задать в климатической камере температуру воздуха 5 °С.

3) Выдержать счетчик в климатической камере до установления теплового равновесия.

4) Считать по показаниям счетчика измеренную температуру, а также определить фактическую температуру по эталонному термометру.

5) Вычислить абсолютную погрешность при измерении температуры, как разность между показаниями счетчика и эталонного термометра:

$$\Delta T = t_c - t_{\text{эт}} \quad (2)$$

где t_c – измеренная температура, $t_{\text{эт}}$ – эталонная температура.

6) Произвести операцию по пунктам 2 – 5, установив последовательно в климатической камере температуры 35 °С, 45 °С, 55 °С и 90 °С.

Результат контроля считается положительным, если абсолютная погрешность при измерении тем-

пературы в точках 35 °С, 45 °С и 55 °С не превышает $\pm 0,5$ °С, а в точках 5 °С и 90 °С не превышает ± 2 °С.

Примечание: при периодической поверке контроль абсолютной погрешности измерения температуры проводится в трех точках диапазона измерения температуры 35 °С, 45 °С и 55 °С без разборки счетчика.

3.2.6 Оформление результатов поверки

3.2.6.1 Результаты поверки оформляются протоколом.

3.2.6.2 При положительных результатах поверки счетчика оформляется свидетельство о поверке установленной формы или ставится оттиск поверительного клейма.

Счетчик пломбируется в местах, предусмотренных конструкторской документацией.

3.2.6.3 При отрицательных результатах поверки счетчик к эксплуатации не допускается, свидетельство аннулируется, клеймо гасится и выдается извещение о непригодности с указанием причин. После ремонта счетчик должен быть предъявлен на повторную поверку.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Общие указания

Устранение неисправностей следует производить только квалифицированному персоналу организаций, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности с последующим предъявлением

счетчика на поверку. Обо всех произведенных операциях по установке прибора должна быть сделана отметка с указанием даты, причины монтажа / демонтажа, неисправности и характере произведенного ремонта.

4.2 Устранение отказов, повреждений и их последствий

Наиболее часто встречающиеся отказы, возможные причины и методы их устранения сведены в таблицу 3.

5 ХРАНЕНИЕ

Счетчик в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 50 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 35 °С.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Счетчики в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 При транспортировании счетчиков необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом

Таблица 3 – Наиболее часто встречающиеся отказы, возможные причины и методы их устранения

Описание отказов и повреждений	Возможные причины отказов и повреждений	Метод устранения
1. Вода не проходит через счетчик.	Засорился фильтр.	Сделать демонтаж счетчика, снять фильтр, очистить и промыть его.
2. Вода проходит через счетчик, а на индикаторе показания не изменяются.	Налипание твердого остатка на магните крыльчатки.	Снять кожух с электронным модулем, раскрыть проточную камеру крыльчатого модуля, очистить и промыть магнит крыльчатки.
3. После нажатия кнопки индикатор не включается.	Закончился срок службы батареи. Неисправен электронный модуль.	Снять кожух с электронным модулем, заменить батарею, согласно приложению А. Снять кожух с электронным модулем, выполнить ремонт электронного модуля. (Ремонт выполняют специализированные ремонтные мастерские)

манипуляционных знаков, нанесенных на транспортную тару.

6.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ при транспортировании счетчики не должны подвергаться воздействию атмосферных осадков.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Счетчики отработавшие срок службы, или вышедшие с каких-либо обстоятельств из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать для изъятия цветных металлов в соответствии с действующими инструкциями.

7.2 Перечень утилизируемых деталей и содержание в них цветных металлов и сплавов приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень утилизируемых деталей

Наименование	Марка металла или сплава	Масса, г. не более
Корпус	Латунь	400
Кольцо резьбовое	Латунь	66
Датчик температуры	Платина Серебро Палладий	0,001 0,0187 0,001

8 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки счетчика входят:

- счетчик горячей воды многотарифный АРХИМЕД — 1 шт.;
- руководство по эксплуатации — 1 экз.;
- пробка винтовая — 2 шт.;
- крышка защитная — 1 шт.;
- штуцер монтажный — 2 шт.;
- упаковка — 1 шт.

9 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Средний полный срок службы счетчика не менее 12 лет.

9.2 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика техническим характеристикам, изложенным в части 1.2, при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик горячей воды многотарифный АРХИМЕД АВТЕХ.423316.001 заводской номер № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

*Представитель отдела
технического контроля*

Подпись

расшифровка подписи

Год, месяц, число

МП

*Отметка о первичной
поверке*

Подпись

расшифровка подписи

Год, месяц, число

МП

11 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата « ____ » _____ г.

Наименование организации _____

ФИО, Подпись _____

МП

12 ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Дата « ____ » _____ г.

Наименование организации _____

ФИО, Подпись _____

МП

13 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации на качество счетчиков во время гарантийной эксплуатации подаются предприятию – изготовителю ООО «АВТЕХ-А» по адресу г. Харьков, пр. Ленина, 60, тел. (057) 717-50-50, office@avteh.com

14 СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ И ПОВЕРКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА

Дата	Вид поверки	Результаты поверки	Должность лица, проводившего поверку	Подпись лица, проводившего поверку и место оттиска поверительного клейма

15 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Счетчик горячей воды многотарифный АРХИМЕД
АВТЕХ.423316.001 заводской номер № _____.

Дата выпуска: « _____ » _____ г.

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

ООО «АВТЕХ-А»

Адрес:

г. Харьков, пр. Ленина, 60, тел. (057) 717-50-50

office@avteh.com

www.arkhimed.ua

Дата поступления в ремонт: « _____ » _____ г.

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

Отметка о ремонте и вводе

в эксплуатацию: « _____ » _____ г.

Подпись: _____

Расшифровка подписи: _____

16 АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «АВТЕХ-А»

Адрес:


г. Харьков, пр. Ленина, 60, тел. (057) 717-50-50

office@avteh.com

www.arkhimed.ua

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Порядок разборки счетчика и замены батареи питания. Для замены батареи необходимо удалить пломбу, снять стопорное кольцо, извлечь электронный модуль (рис. А.1), демонтировать старую батарею и впаять на ее место новую, **СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ** (рис А.2).



- 1 Место пломбирования
- 2 Кольцо
- 3 Кожух
- 4 Модуль электронный
- 5 Крышка защитная
- 6 Модуль крыльчатый




Рисунок А.1- Порядок разборки счетчика.

Рисунок А.2- Схема установки батареи питания на модуле электронном поз.4.



ООО «АВТЕХ-А»

Украина, 61072,

г. Харьков,

пр. Ленина 60

тел +38(057)717 50 50

office@avteh.com

www.arkhimed.ua

Дистрибьютор/ Установщик

A large white rectangular area with rounded corners, outlined in red. It contains four horizontal dashed lines for writing, and a solid red horizontal line near the bottom, creating a space for a signature or stamp.